

質問に関する回答書

平成30年9月6日

工事番号 上工第30-9号
工事名 屋上防水修繕工事

質疑番号	内容及び回答
1	ALC板にサンダー工法を使用すると下地が軟らかい為、別途 下地調整C-2が必要になると思いますが、どうすれば良いですか？
	(回答) 下地調整材を施工すること。