

質問に関する回答書

令和6年12月18日

工事番号 下工第R06-7号
工事名 播磨高原浄化センター受変電設備更新工事

質問番号	内容及び回答
1	<p>工期内に資材の調達が間に合わない可能性があります。このような場合、工期延長は可能でしょうか。</p> <p>(回答) 工期内での完了と考えております。</p>
2	<p>機能増設が必要な機器(管理棟電気室プロセスコントローラ(CTR-1A,B)、LCD監視装置(LCD-1,2)、No.1,2動力主幹盤の既設メーカーをお教えいただけませんか。</p> <p>(回答) 機能増設が必要な機器の既設メーカーは下記のとおりです。 管理棟電気室プロセスコントローラ(CTR-1A,B)、LCD監視装置(LCD-1,2): 三菱電機 No.1,2動力主幹盤: 東芝</p>