

# 質問に関する回答書

平成31年4月11日

工事番号 **教委第30-2号**

工 事 名 **播磨高原広域事務組合立小中学校空調設備整備工事**

質疑番号	内容及び回答
1	<p>内訳書の項目で「消費税相当額」が、8%と印字されていますが、入札公告の工期が、平成31年10月31日までとなっている為、税法上により10%ではないでしょうか。</p> <p><b>(回答)</b> 本工事は、改正消費税の適用を受ける工事ではあるが、改正適用日（10月1日）までの契約においては、8%で積算及び契約を行い、適用日以降において変更契約により10%を適用します。</p>
2	<p>保温工事について 内訳書には、SUS巻きと記載されていますが、図面には化粧カバーとなっています。図面を正として良いですか？</p> <p><b>(回答)</b> SUS巻を正としてください。</p>